

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
Правительства  
Хабаровского края  
от 31.10.2012 № 388-пр

**НОРМАТИВЫ**  
потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения  
по Де - Кастринскому сельскому поселению, Ульчского муниципального района

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома	Норматив холодного водоснабжения		Норматив горячего водоснабжения		Норматив водоотведения	
		в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода)
2-этажные	4,3847                      0,0429                      3,1305                      0,0333                      7,5152                      0,0762

Продолжение нормативов  
потребления коммунальных услуг  
холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения  
по Де – Кастринскому сельскому  
поселению, Ульчского  
муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 3-этажные	4,3891	0,0489	3,1361	0,0376	7,5252	0,0865
3	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 2-этажные	4,3869	0,0318	3,1333	0,0247	7,5202	0,0565
4	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими длиной 1200 мм, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 2-этажные	2,6373	0,0183	2,2829	0,0166	4,9202	0,0349
5	Дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 2-этажные	-	-	0,3947	-	0,3947	-
6	Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением расчётного метода) 2-этажные	-	-	0,3947	-	-	-
7	Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной и мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода) 1-этажные	3,3552	-	-	-	-	-
8	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода)						

Продолжение нормативов  
потребления коммунальных услуг  
холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения  
по Де – Кастринскому сельскому  
поселению, Ульчского  
муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8
	2-этажные	4,0442	0,0160	2,7010	0,0119	6,7452	0,0279
	3-этажные	4,0442	0,0885	2,7010	0,0651	6,7452	0,1536
9	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода)						
	1-этажные	3,2350	-	1,6802	-	4,9152	-
10	Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода)						
	1-этажные	3,6047	-	3,1305	-	-	-
11	Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода)						
	1-этажные	0,7552	-	-	-	-	-